



- 14 G Aussenfühler
- 11 G Warmwasserfühler Regelung (Optional)
- 10 G Warmwasserfühler Oben (Optional, nur mit BT 6)
- 12 G Vorlauffühler (Speicher Oben oder T-Stück)
- 13 G Raumfühler (Optional)
- 3 G EVU Sperre Wärmepumpe (Optional, Geschlossen = Gesperrt)
- 4 G EVU Sperre Elektro-Einsätze (Optional, Geschlossen = Gesperrt)
- 11, 14 Druckschalter Erdsonde MDR-P

1 L 2 3 N PE  
 AA2-X1  
 Zuleitung

Komm.  
 AA2-X30  
 1 2 3 4 PE

Komm.  
 AA2-X30  
 1 3 4 PE

Haus Pumpe  
 AA2-X27  
 3 2

Haus Pumpe  
 AA2-X5  
 1 N

Haus Pumpe  
 AA2-X6  
 PE



Heizungspumpe GP 10

Weiteres Zubehör

Weitere W/P's

# Wärmepumpe NIBE S-1155



Kellin Kälte AG  
 Gewerbestrasse 8  
 8920 Frauenfeld  
 info@kellin-kaelte.ch

EL\_SWP\_NIBE  
 Datum: 29.03.2021

Name: C.Klauz  
 Seite 1 von 1